

EVPÜ**ELEKTROTECHNICKÝ VÝSKUMNÝ A PROJEKTOVÝ ÚSTAV, a.s.****Autorizovaná osoba CIS 08/1998**

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

Tel.: 00421 42 4403 500 Fax.: 00421 42 4403 502

CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY**č. 4302C/02/0028/1/C/C08** zo dňa 31. 05. 2002

vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody pre

výrobok: Elektromerové rozvádzače RE1A P(Z) 16(20, 25, 32), RE2A P(Z) 16(20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125), RE3A 16(20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125).

ČZ: 4302C/03**KP:** 31.20.31**PCS:** 853710**Výrobca:** MARBER spol. s r.o., Valaškovská 2, 066 01 Humenné, SR**IČO:** 31 671 713**Miesto výroby:** MARBER spol. s r.o., Valaškovská 2, 066 01 Humenné, SR**Platnosť certifikátu zhody od:** 31. 05. 2002**do:** 31. 05. 2007

Tento výrobok bol podrobený postupu preukázania zhody podľa ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 90/1998 Z. z. v súlade s Vyhláškou MVRR SR č. 520/2001 Z. z.. Podľa výsledku konania o certifikáciu preukázania zhody autorizovaná osoba týmto certifikátom zhody

preukazuje zhodu vlastností

stavebného výrobku s technickými špecifikáciami, právnymi predpismi a Nariadením vlády č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia uvedenými na rube tohto certifikátu zhody.

Vnútropodniková kontrola uplatňovaná u výrobcu zabezpečuje, že výroba stavebného výrobku je v súlade s technickými špecifikáciami.

Údaje o vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe:

Na meranie a distribúciu elektrickej energie u maloodberateľov (bytové aj nebytové priestory).

Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii preukázania zhody č. C08/02/0036/4302C/CA zo dňa 31. 05. 2002. Výrobca označí výrobok značkou zhody **C_{SK}^{CIS08}**.

Poučenie:

Proti tomuto certifikátu preukázania zhody je výrobca oprávnený podať na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Tento certifikát preukázania zhody možno rozmnožiť len v celku, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

v Novej Dubnici dňa 31. 05. 2002

reliefná pečiatka
autorizovanej osobyIng. Dušan Novotný
vedúci CO AO CIS 08/1998

014586

Autorizovaná osoba CIS 08/1998 vyhlasuje zhodu s týmito technickými špecifikáciami a predpismi:

STN EN 60439-1:2002, Zákon č. 436/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 510/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

v týchto vlastnostiach: povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti, elektrická bezpečnosť, izolačný odpor, krytie elektrických častí, napäťová pevnosť, funkčnosť výrobku, konštrukcia a vyhotovenie, odolnosť proti poruchám, odolnosť proti korózii, označovanie (identifikácia výrobku), horľavosť, odolnosť proti zvýšenej teplote, odolnosť za tepla, odolnosť proti šíreniu plameňa, odolnosť proti vlhkosti.

v Novej Dubnici dňa 31. 05. 2002





Ing. Dušan Novotný
vedúci CO AO CIS 08/1998

obyčajná pečiatka
autorizovanej osoby

Autorizovaná osoba CIS 08/1998 potvrdzuje právoplatnosť tohoto dokladu. Výrobca ~~využil~~ – **nevyužil lehotu** stanovenú zákonom uvedenú v poučení tohoto dokladu.

V Novej Dubnici dňa 31. 05. 2002




Ing. Dušan Novotný
vedúci CO AO CIS 08/1998

obyčajná pečiatka
autorizovanej osoby